



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

306213, Курская обл. Пристенский р-н.с.Ср.Ольшанка
ул.Школьная-41
(место составления предписания)

17 апреля 2017 г.

(дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений обязательных требований безопасности в
электроэнергетике

№ К 4/160-1613

На основании распоряжения Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28 марта 20 17 г. № К 4/160-1613

«О проведении плановой выездной проверки»

с 11.04.2017г. (11 час 00 мин) по 17.04.2017г. (14 час 00 мин) была проведена плановая выездная проверка. Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Среднеольшанская средняя общеобразовательная школа».

выполнения требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей; Правил устройства электроустановок; Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

306213 Курская область, Пристенский р-н.с. Средняя Ольшанка, ул.Школьная-41

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица)

Лица, проводившие проверку:

№№ п.п.	Фамилия, имя, отчество	должность
1	Кирсанов Геннадий Иванович	Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Курской области

(ответственный за проведение проверки)

При проведении проверки присутствовали:

1	Завьялов С.А.	Директор школы
2		
3		

фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица

или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (физического лица)

Сведения о результатах проверки:

Выявлено всего 15 (пятнадцать) нарушений обязательных требований: Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России от 13 января 2003 года N 6)(далее(ПТЭЭП) Правила устройств электроустановок (ПУЭ- 6 издание,1985 г)

Запись в журнале учета проверок юридического лица внесена.

22.01.2003 года) и Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Минтруда России от 24 июля 2013 года N 328н, Минюст №30593 от 12.12.2013 года), а именно:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лицо, допустившее нарушение
	2	3	4
1.	Весь персонал должен быть обучен практическим приемам освобождения человека попавшего под действие электрического тока и практически обучен способам оказания первой медицинской помощи пострадавшим непосредственно на месте происшествия	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее ПТЭЭП п.1.7.13)	Директор школы Завьялов С.А.
2.	Открыто проложенные заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии и окрашены в черный цвет.	ПТЭЭП п. 2.7.7	Директор школы Завьялов С.А.
3.	Использование земли в качестве фазного или нулевого провода в электроустановках до 1000В не допускается	ПТЭЭП п.2.7.18	Директор школы Завьялов С.А.
4.	У мест ввода заземляющих проводников в здания должны быть предусмотрены опознавательные знаки	ПУЭ п. 1.7.88.	Директор школы Завьялов С.А.
5.	Все рабочие места должны быть снабжены необходимыми инструкциями с изменениями и пересмотрены. Инструкции пересматриваются 1 раз в 3 года.	ПТЭЭП п.1.8.8	Директор школы Завьялов С.А.
6.	Вышедшие из строя люминесцентные лампы, лампы типа ДРЛ и другие источники, содержащие ртуть должны храниться в специальном помещении	ПТЭЭП п.2.12.15	Директор школы Завьялов С.А.
7.	Оборудование РУ должно периодически очищаться от пыли и грязи (котельная)	ПТЭЭП п.2.2.17	Директор школы Завьялов С.А.
8.	Отсутствие перечня работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации	ПОТЭЭУ п.8.5 (правила по охране труда при эксплуатации электроустановок)	Директор школы Завьялов С.А.
9.	Установка аппаратов защиты в нулевых защитных проводниках запрещается	ПУЭ 6.2.11	Директор школы Завьялов С.А.
10.	Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям ПУЭ	ПУЭ п.7.1.45	Директор школы Завьялов С.А.
11.	Персонал должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами в зависимости от характера работ и обязан ими пользоваться во время работы.	ПТЭЭП п 1.7.16	Директор школы Завьялов С.А.
12.	Каждая часть электроустановки подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления с помощью отдельного проводника (котельная)	ПТЭЭП п.2.7.6	Директор школы Завьялов С.А.
13.	Все РУ (щиты шкафы) установленные вне электропомещений должны иметь запирающие устройства препятствующие доступ в них работников не электротехнического персонала	ПТЭЭП п .2.2.4	Директор школы Завьялов С.А.
14.	Отсутствие бирок на кабелях в РУ школы	ПТЭЭП п. 2.4.5	Директор школы Завьялов С.А.
15.	На электродвигателях не насажены стрелки указывающие направления вращения механизма	ПТЭЭП п. 2.5.3	Директор школы Завьялов С.А.

Результаты проверки зафиксированы в Акте проверки Верхне-Донского управления Ростехнадзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.04.2017 года № К 4/160-1613

Информацию о выполнении предписания направить в Верхне-Донское управление Ростехнадзора в срок до 19.06.2017 г. почтой по адресу: 305040, г. Курск, 4-й Трудовой пер., 7 и факсимильным сообщением по тел. 8(4712)50-00-69.

Предписание от 17 апреля 20 17 г. № K4/160-1613 составлено на 3-х страницах в 2 экземплярах.

Подписи должностных лиц (лица), проводивших проверку:

Кирсанов Г.И.
ФИО


подпись

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания на руки получен.
Руководитель (представитель) юридического лица или индивидуальный предприниматель
(физическое лицо) Завьялов С.А. 30.04 17.04.2017г.
ФИО подпись дата

Отметка об отказе от ознакомления с предписанием

ФИО должностного лица (лиц, проводившего проверку) подпись дата